


PLANILLA DE CONTROL BACTERIOLOGICO DE AGUA DE RED: ESQUEL

MES: ABRIL de 2025.-

Día	Muestra N°	Lugar	Cloro Residual en mg./l.	Recuento Total Standard ufc/ml.	NMP Bact. Coliformes Totales /100 ml	NMP Bact. Coliformes Termotolerantes /100 ml.	NMP Escherichia Coli /100 ml.	Investig. Pseudom. Aeruginosa /50 ml.	Resultado
4	18848	B° E° Sist. Chubut c.p.	0,4	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
4	18849	Humphreys 439 c. patio	0,6	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
4	18850	B° Matadero casa 20	0,6	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
4	18851	B° Ceferino casa 1	0,4	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
4	18852	B° los Sauces canilla patio	0,6	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
11	18881	Don Bosco y Fontana c.p.	0,4	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
11	18882	Villa Ayelén c. patio	0,2	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
11	18883	Centro c.patio	0,6	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
11	18884	B° Badén casa 1	0,6	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
11	18885	B° Seros c.patio	0,6	6	< 1,1	0	0	negativo	APTA
21	18896	Don Bosco y Fontana c.p.	0,6	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
21	18897	Villa Ayelén c. patio	0,6	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
21	18898	Centro c.patio	0,6	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
21	18899	B° Badén casa 1	0,6	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
21	18900	B° Seros c.patio	0,6	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
29	18927	Don Bosco y Fontana c.p.	0,6	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
29	18928	Villa Ayelén c. patio	0,6	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
29	18929	Centro c.patio	0,6	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
29	18930	B° Badén casa 1	0,6	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
29	18931	B° Seros c.patio	0,6	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA



Mg. Germán Luis Alday
Jefe División Salud Ambiental