


PLANILLA DE CONTROL BACTERIOLOGICO DE AGUA DE RED: ESQUEL

MES: JUNIO de 2025.-

Día	Muestra N°	Lugar	Cloro Residual en mg./l.	Recuento Total Standard ufc/ml.	NMP Bact. Coliformes Totales /100 ml	NMP Bact. Coliformes Termotolerantes /100 ml.	NMP Escherichia Coli /100 ml.	Investig. Pseudom. Aeruginosa /50 ml.	Resultado
6	19050	B° E° Sist. Chubut c.p.	0,2	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
6	19051	Humphreys 439 c. patio	0,4	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
6	19052	B° Matadero casa 20	0,6	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
6	19053	B° Ceferino casa 1	0,4	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
6	19054	B° los Sauces canilla patio	0,4	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
13	19072	Don Bosco y Fontana c.p.	0,2	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
13	19073	Villa Ayelén c. patio	0,2	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
13	19074	Centro c.patio	0,6	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
13	19075	B° Badén casa 1	0,2	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
13	19076	B° Seros c.patio	0,6	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
18	19080	Don Bosco y Fontana c.p.	0,6	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
18	19081	Villa Ayelén c. patio	0,6	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
18	19082	Centro c.patio	0,6	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
18	19083	B° Badén casa 1	0,6	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
18	19084	B° Seros c.patio	0,6	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
27	19095	Don Bosco y Fontana c.p.	0,6	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
27	19096	Villa Ayelén c. patio	0,6	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
27	19097	Centro c.patio	0,6	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
27	19098	B° Badén casa 1	0,4	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
27	19099	B° Seros c.patio	0,6	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA



Mg. Germán Luis Alday
Jefe División Salud Ambiental